

沥青罐生产设备
采购
招标通知

招标人：海南良知新材料有限公司



通知书

因工程项目施工需要，海南良知新材料有限公司决定面向社会公开招标采购“沥青罐生产设备”，现邀请合格的供应商参加报名：

1、设备名称、及基本要求：沥青罐配套设备（厂家根据自身掌握技术能力，提出更大产能、更优配置的设备）

2、交货地点：海南定安内

3、交货日期：签订合同后3个月内

4、报名地点：海南定安内

5、报名起止时间：

凡有意向参加投标者请于本公告发布之日起至2023年9月15日止。向海南良知新材料有限公司联系提交资格审查、获取招标文件（项目联系人：王经理电话：15928948058，商务联系人：吴经理电话：18982115308，技术联系人：王经理电话：15928948058）

6、报名人资格要求：

(1)在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，营业执照在有效的经营范围内：

(2)报名人所投产品必须取得该产品制造厂商的充分授权；

(3)同一产品制造厂商只允许委托一家代理商参与报名；

(4)报名人存在以下情形的不接受报名：

①被“国家企业信用信息公示”(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)列入经营异常名录的产品制造厂商或被委托代理商；

②被“信用中国”(<http://www.creditchina.gov.cn>)列入失信惩戒对象的产品制造厂商或被委托代理商。

8、报名人需提供以下资料：

(1)介绍信和授权委托书原件；

(2)企业法定代表人身份证复印件；

(3)营业执照副本(全本)复印件；

(4)报名人身份证复印件；

(5)公司及产品简介。(以上复印件须投标单位加盖公章)

上述资料可网上报送，电子邮箱：3309138033@qq.com

海南良知新材料有限公司

二〇二三年九月七日



扫描全能王 创建

电加热沥青罐采购配置要求：

序号	项目	内容
1	三路气动蝶阀	一路：进沥青阀门DN100气动蝶阀 二路：高位出沥青阀门DN100气动蝶阀，控制电源220v。阀门有开、关位置指示输出。 三路：低位出沥青阀门DN100气动蝶阀，控制电源220v。阀门有开、关位置指示输出。
2	温度实时显示	控制每个罐内置140KW电加热发热管、控制方式为140kw功率模块、当实际温度小于设定温度80℃时，功率控制器的输出为50%，缓慢加热防止沥青老化。
3	液位实时显示	控制高限位、中限位、低限位。高限位锁闭进沥青阀门和进油沥青泵（高位时不能启动沥青泵和沥青进油阀门），液位在中位以上，只能中位阀门出沥青防止电加热干烧。低于中位自动关闭电加热管工作并开启使用低位出油阀门。
4	罐与罐之间的阀门工艺	进沥青阀门相互连锁只能一个阀门开启，在有阀门开启的情况下才能启动进油沥青泵，出沥青阀门工作状态只能同时开启一个罐的阀门、只能中位阀门出沥青防止电加热干烧。低于中位时关闭电加热管工作，可以使用低位出油阀门，中途可以人为任意切换到其他罐。 当液位达到高限位置自动停止沥青泵，延时5秒关闭该罐进沥青阀门并报警。人为选择其他未达高限沥青罐的进沥青阀门开启后，报警解除沥青泵可以开启。
5	量程变送器 称重传感器	1采用量程变送器方式可实时显示单罐重量，误差范围根据配件质量1%-5%直间。2称重传感器方式计量单罐或总罐重量，两种方式都可对接ERP系统可采集，统计每日进出量。
6	远程手机显示	每个罐的温度、液位、阀门开关状态。触摸屏分为远控和近控制两个地方距离50米内，液位高度可以实时标定。
7	电加热锅炉	加热功率不低于90千瓦，及配套进搅拌设备保温管道（管道直径暂按108）

